

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯正署屏東監獄 （行政樓、 管教樓、 接收暨醫 療中心、 勤務中、 心、右教 樓、左教 樓、五教 樓、技訓 樓、隔離 舍） 辦理情形	√	√	√	√	√	/	/	√	√	/	√	√	

備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 屏東監獄	屏東縣竹田鄉永豐村義 永路 12 號	每 2 年 1 次	六合建築物公共 安全檢查有限公 司	屏東縣政府	112 年	112 年 10 月 01 日至 114 年 9 月 30 日	
備註：請確實依「 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	113 年度實際保養日期						備註
									1 月 2 月	3 月 4 月	5 月 6 月	7 月 8 月	9 月 10 月	11 月 12 月	
1	右教樓	屏東縣竹田鄉永豐村義永路 12 號	036B046286	每半年 1 次	雄大電梯有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	1140613	每月 1 次	0103 0202	0307 0403	0509 0611	0710 0806	0910 1021	1105 1210	
2	左教樓	屏東縣竹田鄉永豐村義永路 12 號	036B046287	每半年 1 次	雄大電梯有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	1140613	每月 1 次	0103 0202	0307 0403	0509 0611	0710 0806	0910 1021	1105 1210	
3	五教樓	屏東縣竹田鄉永豐村義永路 12 號	036B046288	每半年 1 次	雄大電梯有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	1140613	每月 1 次	0103 0202	0307 0403	0509 0611	0710 0806	0910 1021	1105 1210	
4	行政樓	屏東縣竹田鄉永豐村義永路 12 號	034-911020	每年 1 次	保速達電梯股份有限公司	高雄市機械安全協會	1141204	每月 1 次	0103 0202	0305 0402	0506 0603	0704 0806	0903 1009	1104 1203	
備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第 5 條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。															

附表三

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署屏東監獄	屏東縣竹田鄉永豐村義永路12號	(82)屏建管使(竹)字第0011號	B1F~2F	1年1次	113	金威銓企業有限公司	消士證字第6002號	符合	2024/5/30	114年6月前	
備註:請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 消防安全檢修申報書受理單 」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署屏東監獄	屏東縣竹田鄉永豐村義永路12號	12-70-8020-30-6	勝麒機電技術工程股份有限公司	高經電技團字第DC700026-1號	113.09.12	非停電檢驗	合格	■已完成	114年02月	每月1次	
備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。												