

114年度下半年法務部矯正署屏東監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯正署屏東監獄 (行政樓、管教樓、接收暨醫療中心、勤務中、心、右教樓、左教樓、五教樓、技訓樓、隔離舍) 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 屏東監獄	屏東縣竹田鄉永豐村義 永路12號	每2年1次	莊景芳建築師事 務所	屏東縣政府	114年	115年1月1日至 116年12月31日	114年12 月22日申 報完成

率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

項 次	單位名 稱	設置地 點	使用許可證 號	依法應 申報頻 率	專業廠 商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	右教樓	屏東縣 竹田鄉 永豐村 義永路 12號	036B046286	每半年 1 次	雄大電 梯有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	1150613	每月 1次	3日	6日	7日	2日	2日	4日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									2日	5日	2日	3日	6日	3日	
2	左教樓	屏東縣 竹田鄉 永豐村 義永路 12號	036B046287	每半年 1 次	雄大電 梯有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	1150613	每月 1次	3日	6日	7日	2日	2日	4日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									2日	5日	2日	3日	6日	3日	
3	五教樓	屏東縣 竹田鄉 永豐村 義永路 12號	036B046288	每半年 1 次	雄大電 梯有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	1150613	每月 1次	3日	6日	7日	2日	2日	4日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									2日	5日	2日	3日	6日	3日	
4	行政樓	屏東縣 竹田鄉 永豐村 義永路 12號	034-911020	每年1 次	保速達 電梯股 份有限 公司	高雄市機械 安全協會	1151204	每月 1次	3日	4日	3日	1日	5日	3日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									1日	4日	1日	1日	3日	4日	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署屏東監獄	屏東縣竹田鄉永豐村義永路12號	(82)屏建管使(竹)字第0011號	B1F~2F	1年1次	114	台兆消防有限公司	消士證字第5336號	符合	114/5/18	115年6月前	
備註：請確實依「 消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法 」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「 消防安全檢修申報書受理單 」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署屏東監獄	屏東縣竹田鄉永豐村義永路12號	12-70-8020-30-6	勝麒機電技術工程股份有限	高經電技團字第DC700026-1號	114.08.12	熱顯影檢驗	合格	■已完成	115年02月	每月1次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。